

ENQUETE PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE D'APPROBATION DE PLANS

Concernant la demande d'approbation de plans :

Dossier n° : PFED/335646/1 - PFED		
Requérant(e) principal(e) : SERVICE INDUSTRIEL DE GENEVE Chemin du Château-Bloch, 2 CH-1219 Le Lignon	Mandataire :	Propriétaire(s) : ETAT DE GENEVE Mme Valérie Chausse
Parcelle(s) : Thônex (n° 4701, n° 6374) Adresse(s) de l'objet : Chemin du Pont-Bochet, - 1226 Thônex	Zone(s) d'affectation : 5, BF	Description de l'objet : L-0146900.2 Ligne souterraine 18 kV entre la S/S Chêne N°6 - Modification de la liaison L-146900, raccordement du nouveau poste de transformation au réseau 18kV. L-2442441.1 Ligne souterraine 18 kV entre le poste Gériatrie N°732 - Nouvelle liaison, raccordement du nouveau poste de transformation au réseau 18kV. S-2442440.1 Poste de transformation PONT BOCHET TPG EBUS N°2130 - Partie SIG (Partie TPG S-2479790) - Nouveau poste de transformation (Partie SIG). La partie SIG est composée par un bloc MT de couplage pour raccorder le poste du client (TPG) au réseau 18kV des SIG. S-2479790.1 Sous-Station de Transformation PONT BOCHET TPG EBUS N° 2130 - Partie TPG (Partie SIG S-2442440.1) - En vue du déploiement de bus électriques à batterie desservant l'arrêt terminus "Hôpital Trois-Chêne", le requérant doit construire une sous-station de transformation électrique afin de recharger lesdits bus, actuellement équipés de moteurs thermiques. , Abattage et/ou élagage d'arbres hors forêt (RCVA)

Consultation et observations :

Le dossier et les plans relatifs à la demande susmentionnée peuvent être consultés au département du territoire, Office des autorisations de construire, rue David-Dufour 5, 1205 Genève et, le cas échéant à la mairie, pendant le délai de 30 jours dès la première publication dans la Feuille d'Avis Officielle soit du **mercredi 04 décembre 2024** au **lundi 20 janvier 2025**.